



**PAVUS**<sup>®</sup>  
FIRE TESTING INSTITUTE

**PAVUS, a.s., Prosecká 412/74, 190 00 Prag 9 – Prosek, Tschechische Republik  
Notifizierte Stelle 1391, Berechtigung Nr. ÚNMZ/030/4000/24-12 vom 16. August 2024**

# **ZERTIFIKAT DER LEISTUNGSBESTÄNDIGKEIT**

**Nr. 1391-CPR-2024/0141**

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauprodukteverordnung - CPR) gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt

## **Entrauchungsklappe SEDM**

Vorgesehener Verwendungszweck: Entrauchungsklappen, die in Entrauchungsleitungen in Mehrfachabschnitten bei Temperaturen bis zu 600 °C oder bei Brandtemperaturen verwendet werden.

in Verkehr gebracht durch oder unter die Marke:

**MANDÍK, a.s.**

**Dobříšská 550, 267 24 Hostomice, Tschechische Republik, 26718405**

und hergestellt im Herstellwerk:

**MANDÍK, a.s.**

**Dobříšská 550, 267 24 Hostomice, Tschechische Republik**

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften über die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit und die Leistungen beschrieben am Anhang ZA der harmonisierten Norm

## **EN 12101-8:2011**


entsprechend System 1 angewendet werden und dass die durch den Hersteller durchgeführte werkseigene Produktionskontrolle beurteilt wird um sicherzustellen

### **die Beständigkeit der Leistung der Bauproduktes.**

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 24. Juli 2015 ausgestellt und bleibt gültig, solange sich die in der harmonisierten Norm genannten Prüfverfahren und/oder Anforderungen der werkseigenen Produktionskontrolle zur Bewertung der Leistung der erklärten Merkmale nicht ändern und das Produkt und die Herstellbedingungen im Werk nicht wesentlich geändert werden außer es wird von der notifizierten Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgezogen.

**Dieses Zertifikat ersetzt und storniert das von NS 1391 ausgestellte Zertifikat Nr. 1391-CPR-2024/0070 vom 9. April 2024.**

Prag 28. August 2024



**Dipl. Ing. Jan Tripes, MBA**  
Exekutivdirektor – NS 1391

### Technische Parameter des beurteilten Produktes \*)

Nominale Abmessungen Min: 180×180 mm, max: 1600×1000 mm

Dicke der Klappenblätter: 60 mm

Bau Länge: 500 mm – 1000 mm (mit Flanschen 600 mm – 1100 mm)

Stellantriebe:

- Belimo BLE/BEN (15 Nm) / BEE (25 Nm) / BE (40 Nm)

- Schischek InMax 50.75 (75 Nm)

Aerodynamische Prüfungen gemäß EN 1751:2014:

- Dichtheit über das Klappenkörper: **Klasse C**

- Dichtheit über das Klappenblatt: **Klasse 3**

Unterdruck / Überdruck: Bis zu **1500 / 500 Pa**

Klassifizierung des Feuerwiderstandes in Übereinstimmung mit EN 13501-4:2016 \*):


**EI 120 (v<sub>edw</sub>-h<sub>odw</sub>-i↔o) S1000C<sub>mod</sub>HOT400/30MAmulti**

**EI 120 (v<sub>ew</sub>-h<sub>ow</sub>-i↔o) S1500C<sub>mod</sub>HOT400/30MAmulti**

### Beurteilte Eigenschaften des Produktes

Wesentliche Eigenschaften	Bestimmungen von EN 12101-8	Erkenntnisse
Nennbedingungen der Aktivierung / Ansprechempfindlichkeit	4.2.1.3	erfüllt in Übereinstimmung mit 4.2.1.3
Ansprechverzögerung / Ansprechzeitdauer	4.2.1.4	erfüllt in Übereinstimmung mit 4.2.1.4
Betriebssicherheit	4.3.2.2	C <sub>mod</sub> , belasten
<b>Feuerwiderstandsfähigkeit</b>		
- Raumabschluss	4.1.1 a), 4.4.1	E
- Wärmedämmung	4.1.1 b), 4.4.1	EI
- Rauchdichtheit	4.1.1 c), 4.4.1	ES EIS
- Mechanische Formstabilität (unter E)	4.1.1 d)	-
- Aufrechterhaltung des Querschnitts (unter E)	4.1.1 e)	-
- Hohe Betriebstemperatur	4.1.1 f), 4.4.1	HOT 400/30
Dauerhaftigkeit - der Ansprechverzögerung	4.4.2.1	erfüllt in Übereinstimmung mit 4.4.2.1
Dauerhaftigkeit - der Betriebssicherheit	4.4.2.2	C <sub>mod</sub> , belasten

\*) Ausführliche technische Parameter und Bedingungen der Brandklassifizierung nach EN 13501-4:2016 sind im Bericht zur Beurteilung der Leistung des Bauproduktes Nr. P-1391-CPR-2024/0141 vom 28. August 2024 angeführt.



*Jan Tripes*

**Dipl. Ing. Jan Tripes, MBA**  
Exekutivdirektor – NS 1391